



Herslev Vandværk

Herslev Bygade 17, Herslev
4000 Roskilde

Att.: Kass. Kirsten Bank

Registrernr.: U13905
Kundenr.: 150815
Ordrenr.: 685889
Prøvenr.: 23307306

Modt. dato: 2012.10.01

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Herslev Vandværk
Herslev Bygade 17, Herslev, 4000 Roskilde
Prøvested.....: **Herslev Vandværk Ledningsnet - 104681/4261001199**
Udtagningsadresse: **Kattingevej 8, 4000 Roskilde**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Håndvask**
Prøveudtagning...: 2012.10.01 kl. 12:41
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.10.01 - 2012.10.05

	Prøvenr.: 23307306	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
Bor (B)	740	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	14.1	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	86	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.9	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Herslev Vandværk, Mosevang 2, Herslev, 4000 Roskilde
- Lejre Kommune, Møllebjergvej 4,, 4330 Hvalsø
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

05. oktober 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.