

Herslev Vandværk AMBA

Referat af bestyrelsesmøde 16.08.2023 – hos Julie.

Deltagere: Tore, Julie, Christian, Marianne, Kirsten og Jacob. Afbud fra Morten.

Dagsorden:

1) Status på værket, justering af udpumpningsautomatik, død pumpe, et brud, rep. af kompressorsystem

Den ene pumpe satte ud Skt. Hans aften. Er nu erstattet af en ny.

Xylem opdagede ved kontrolbesøg, at de to pumper kørte hver sin vej. Det er nu rettet.

Styring af pumpetryk for iltning har været justeret for højt. Det er nu rettet.

Vedr. spørgsmålet om evt. etablering af en nødforsyning af vand har det vist sig, at der ikke kan leveres tilstrækkeligt med vand fra et tilslutningspunkt i dalen. Det vil være nødvendigt at lægge en nødforsyningslinie fra et punkt længere oppe i Trællerup. Spørgsmålet om nødforsyning er ikke så højt prioriteret nu, men rykker længere frem, når vi forventeligt indenfor en kortere årrække lukker den ene boring i vandværket.

2) Økonomi

- Arbejdet på Toftevej er snart færdigt. Gottlieb har været gode at samarbejde med. Der har ligeledes været positive tilkendegivelser fra beboerne. Der har efterflg. været nogle rettelser i Gottliebs fakturering, som endte på kr. 285.000,- ex. moms.- og det var budgetteret til kr. 290.000!
- El-forbruget har været jævnt stigende over det sidste halve år – uden bekendt grund. Det vil vi undersøge. Samtidig har genforhandlingen af el-prisen siden nytår resulteret i mere end en halvering af prisen!
- Drøftet tankkapacitet og fremtidige behov på hhv. vandværk og bryggeriet. Har ved dette møde ikke taget nogle beslutninger.
- Vedtaget at male bygningen grøn.

3) BNBO nyt om 25m-reglen

Hvis vi laver en frivillig aftale med lodsejer, bortfalder 25m-reglen. Chr. vil tage initiativ til et møde med lodsejer.

4) Hjemmeside - udarbejdelse af ny.

Julie tilbyder at bygge en ny hjemmeside.

5) Samarbejdet med bryggeriet/Kattingevej 8

Bestyrelsen fik en rundvisning på bryggeriet med fokus på, hvordan bryggeriet bruger vand!

6) Eventuelt

På sigt skal vi finde en ny kasserer!

Ref. Jacob