

Referat fra møde vedr. udskiftning af vandmålere 19.04.2016

Tilstede: Kirsten, Bo, Niels, Tore og Lis

### **Hvem dækker omkostninger ved brud, mellem stophane på grunden og måler, såfremt måleren sidder i hus?**

*Bo har fundet information om ansvar for stikledninger på Raarup Vandværks hjemmeside. Her er sagen klar: forbrugeren har ansvaret fra skel, selvom stophanen sidder inde på grunden.*

*Så hvis vi vælger at lade forbrugers ansvar starte ved stophanen er vi yderst imødekommende. Der kan vel være et problem hvis der sker et brud lige i skellet, men her må vi være fleksible.*

*Jeg har været i kontakt med formanden for Raarup Vandværk og fået lov til at lægge en kopi af skrivelsen på vores hjemmeside, så det vil jeg gøre.*

### **Handlingsplan for udskiftning af målere.**

Måler placering i hus: 45

Måler placering i brønd: 43

Ej registreret: 20

Lis sørger for at få registreret de sidste målere NU!

Følgende blev aftalt:

1. Niels og Tore afholder møde med Finn L & Davidsen, for at indhente information og løsningsforslag på hvad et udbud skal indeholde samt at få et overslag på hvad udskiftningen koster.
  - VVSér skal give pris på at registrer stophaner hos hver enkelt aftager
2. Der udfærdiges et skriv til omdeling i Herslev, med budskabet om at:
  - Stophaner skal være synlige og funktionsdygtige – aftager sørger selv for at checke og markere stophanen tydeligt.
  - Hvis VVSéren vurderer, at kugleventiler skal udskiftes bliver dette gjort samtidig med målerudskiftningen.
  - Hvor måleren er placeret i hus skal det præciseres at aftager skal være hjemme, når VVSéren kommer
3. Udbudsmateriale sendes i udbud hos 3 entreprenører
  - Trællerupsmeden
  - Finn L & Davidsen
  - NN?

4. Udførelse

- Helst før sommerferien (afsluttet ved udgangen af juni)

**Diverse**

Niels vil undersøge om el-tracingen til boringer stadig er tilsluttet.